

Relação de eventos ContactID gerados pela AM10

Eventos padrão ContactID já cadastrados na maioria dos CMS

120	Pânico audível gerado por Teclado
121	Acesso efetuado por Teclado sob senha de coação
122	Pânico silencioso gerado por Teclado
130	Alarme de intrusão
142	Alarme de curto circuito no setor duplicado
144	Alarme de violação do Tamper no setor duplicado
301	Corte do fornecimento da rede elétrica da central
302	Bateria baixa da central
306	Alteração da programação da central de alarme pelo teclado ou usuário do App
381	Alarme de perda da comunicação com o sensor sem fio
383	Alarme de tamper do sensor sem fio
384	Alarme de bateria baixa do sensor sem fio
401	Arme e Desarme do alarme efetuado por Teclado
409	Arme e Desarme do alarme efetuado por Controle
421	Tentativa de acesso não autorizada do usuário de senha
570	Anulação permanente
573	Anulação temporária
601	Teste manual efetuado pelo Teclado
627	Entrada em modo de programação
628	Saída do modo de programação

Eventos adicionais ContactID devem ser cadastrados no CMS para reconhecimento

701	Arme e Desarme do alarme efetuado por App
702	Pânico silencioso gerado por App
703	Pânico audível gerado por App
704	Pânico silencioso gerado por Controle
705	Pânico audível gerado por Controle
710	Acionamento da PGM1 por Controle
711	Acionamento da PGM2 por Controle
712	Acionamento da PGM3 por Controle
713	Acionamento da PGM4 por Controle
714	Acionamento da PGM5 por Controle
715	Acionamento da PGM6 por Controle
716	Acionamento da PGM7 por Controle

717	Acionamento da PGM8 por Controle
720	Acionamento da PGM1 por Teclado
721	Acionamento da PGM2 por Teclado
722	Acionamento da PGM3 por Teclado
723	Acionamento da PGM4 por Teclado
724	Acionamento da PGM5 por Teclado
725	Acionamento da PGM6 por Teclado
726	Acionamento da PGM7 por Teclado
727	Acionamento da PGM8 por Teclado
730	Acionamento da PGM1 por App
731	Acionamento da PGM2 por App
732	Acionamento da PGM3 por App
733	Acionamento da PGM4 por App
734	Acionamento da PGM5 por App
735	Acionamento da PGM6 por App
736	Acionamento da PGM7 por App
737	Acionamento da PGM8 por App